

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по усаглашеном захтеву пуномоћника "IDEST" доо, ул. [REDACTED], [REDACTED], чији је заступник [REDACTED], а у име инвеститора „NIS“ ад Нови Сад, [REDACTED], [REDACTED], за издавање локацијских услова на основу члана 8., 8а. и 8ђ. Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), доноси

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ усаглашени захтев „NIS“ ад Нови Сад, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] за издавање локацијских услова за доградњу станице за снабдевање горивом „Владичин Хан“ на кп.бр. 464 КО Владичин Хан у смислу изградње сепаратора, због неиспуњења услова за даље поступање по захтеву.

Образложење

„NIS“ ад Нови Сад, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] је преко пуномоћника "IDEST" доо, ул. [REDACTED], [REDACTED], чији је заступник [REDACTED], дана 04.10.2018.године поднео усаглашени захтев за издавање локацијских услова за доградњу станице за снабдевање горивом „Владичин Хан“ на кп.бр. 464 КО Владичин Хан у смислу изградње сепаратора.

Увидом у списе предмета-Услове за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија бр. 217-12443/18-7 од 18.10.2018.године издати од стране Министарства унутрашњих послова РС - Одељење за ванредне ситуације у Врању, којима се **не одобрава безбедно постављање-доградња** предметног објекта јер нису испуњени услови предвиђени чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС“, 54/15) и чл. 9. Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова којим су прописана најмања растојања од извора опасности на станици до границе парцеле, зграде објекта који не припада станици, зида објекта јавне намене у којима се окупља већи број људи / угоститељски, образовни и сл.

Како подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа није кроз усаглашени захтев отклонио све утврђене недостатке, надлежни орган не може поступати по том измењеном-усаглашеном захтеву, па је Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015), донело одлуку као у диспозитиву овог закључка.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу Општине Владичин Хан, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања истог.

**РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
КОМУНАЛНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, под бројем IV 350-89/2/18-03 дана 19.10.2018.
године,ROP-HAN-24333-ЛОСН-2/2018.**

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК

Милош Јовановић, д.и.а.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Љиљана Мујагић, дипл. пр. планер