

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, решавајући по захтеву ЈП “Путеви Србије“, ██████████, ██████████, који је поднет преко пуномоћника „Шидпројект“ доо ██████████, за издавање локацијских услова, а на основу члана 8., 8а. и 8ђ. Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015), доноси

## ЗАКЉУЧАК

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев ЈП “Путеви Србије“, ██████████, ██████████, за издавање локацијских услова за изградњу пункта за одржавање државних путева првог и другог реда на кп.бр. **1832/3, 1833/2, 1834/3, 1835/2, 1836/2, 1837/3, 1838/4, 1840/3, 1846/1, 1846/2, 2304/2, 1395/1, 1395/2, 1399/2, 1400/2 и 1400/1 К.О. Полом**, због неиспуњења формалних услова за даље поступање по захтеву.

## Образложење

Пуномоћник „Шидпројект“ доо ██████████, поднео је дана 27.05.2017.године захтев за издавање локацијских услова за изградњу пункта за одржавање државних путева првог и другог реда на кп.бр. **1832/3, 1833/2, 1834/3, 1835/2, 1836/2, 1837/3, 1838/4, 1840/3, 1846/1, 1846/2, 2304/2, 1395/1, 1395/2, 1399/2, 1400/2 и 1400/1 К.О. Полом**.

Увидом у списе предмета и комуникацијом са имаоцима јавних овлашћења утврђено је да подносилац захтева није приложио потребну документацију прописану Законом и подзаконским актима, односно није приложио следећу документацију:

- Идејно решење, израђено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 23/2015),

С тим у вези, неопходно је да поднети захтев допуните комплетним идејним решењем са главном свеском и припадајућим пројектима за планиране радове, у смислу:

- Хидролошка студија за карактеристичне протоке Шеваричког потока на кп.бр. 2304/2 КО Полом преко кога треба изградити приступ (мост) до будућег пункта (ЈВП „Србија Воде“ – ВПЦ „Морава“, Ниш – број 2-07-3921/2 од 12.06.2017.године)
- Ситуациони план у одговарајућој размери са безбедносним растојањима од резервоара са ТНГ-ом до објекта у коме се троши гас, суседних парцела и објеката који не припадају постројењу. Подаци из чл. 6. и 7. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима. Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија из чл. 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима. (МУП РС-Сектор за ванредне ситуације у Врању, 09/11/3 број 217-7746/17 од 07.06.2017.године)
- члана 28, 29. и 30. Закона о јавним путевима РС (ЈП „Путеви Србије“, заводни број ДК 72 од 09.06.2017.године)

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони утврђене недостатке, надлежни орган ће поступати по том измењеном-усаглашеном захтеву, у противном, овај закључак остаје на снази, односно донеће се закључак о коначном одбацивању, па је Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Владичин Хан, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи РС („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014) и члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015), донело одлуку као у диспозитиву овог закључка.

**УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу Општине Владичин Хан, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања истог.

**РЕШЕНО У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ КОМУНАЛНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, под е-бројем ROP-HAN-14877-LOC-1/2017, заводни IV број 350-36/17-03 дана 22.06.2017.године.**

**САМОСТАЛНИ САВЕТНИК**  
Милош Јовановић, д.и.а.

**РУКОВОДИЛАЦ,**  
Љиљана Мујагић, дипл.просторни планер